

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
в сфере образования в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок»

Юридический адрес: 624936, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Мира,78

Фактический адрес: 624936, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Мира,70 А

Дата проведения обследования: 05.06.2019 г.

Сведения о лицах, проводивших обследование: Евсеева Л.Л., заместитель начальника отдела образования администрации ГО Карпинск, Волосатова А.В., председатель Карпинского отделения Всероссийского общества инвалидов, Бирюкова А.Н., директор МБУ «Сервисный производственно-технический центр», Крутикова А.С., специалист первой категории отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации ГО Карпинск., Лукьянова Ю.В., ведущий специалист отдела образования администрации ГО Карпинск

Но- мер стро- ки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	Устано- влено соблю- дение требо- ваний	Выяв- лено несо- блю- дение требо- ваний	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекоменду- емый срок устранения нарушений

1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Установлено	Не выявлено	Ближайшая автобусная остановка находится в 500 метрах от ДОУ, путь следования имеет асфальтовое покрытие		
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	Не установлено	Выявлено	Отсутствие у детского сада собственной автостоянки	- Написать письмо * в соответствующую организацию для согласования обустройства автостоянки, оборудованной парковочным местом для инвалидов не более 50 метров от доступного входа; - Обозначить для транспорта инвалидов место знаками принятыми ГОСТ и ПДД, и на поверхности покрытия стоянки также в соответствии с ГОСТ	До 2023 года

1	2	3	4	5	6	7
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Установлено	Выявлено частично	- Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и доступа к зданию, путь следования имеет асфальтовое покрытие - Здание имеет 4 входа, количество ступеней 5. Установка пандусов не возможна с учётом проекта здания - Нет возможности самостоятельного передвижения по зданию, так как здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания	- Перенести кнопку звонка на доступный уровень - Обеспечить доступ в здание при помощи обученных и инструктированных работников	До 2020 года
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	Установлено	Выявлено частично	Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и в здании. Здание оборудовано цветовыми ориентирами и наклейками на прозрачных дверях.	- Оборудовать входы в здание тактильной плиткой и сделать контрольную маркировку дверных проёмов. - Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ.	До 2022 года
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Установлено	Не выявлено		- Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ - В системе ведётся журнал инструктирования сотрудников	2019 год Постоянно

1	2	3	4	5	6	7
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Установлено	Выявлено частично	Входы не оборудованы тактильной плёнкой, нет контрольной маркировки дверных проёмов	Оборудовать входы в здание тактильной плиткой и сделать контрольную маркировку дверных проёмов.	До 2022 года
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Не установлено	Выявлено	Здание не оборудовано звуковой информацией, нет текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Для удобства ознакомления с информацией инвалидами обеспечить наличие материалов, выполненных с применением шрифта Брайля, а также использовать организационные методы, связанные с работой персонала	До 2024 года
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика				Издать приказ о допуске инвалидов с сурдопереводчиком	

Дата повторного обследования: _____ (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование: _____ (Л.Л.Евсеева)

_____ (А.В.Волосатова)

_____ (А.Н.Бирюкова)

_____ (А.С.Крутикова)

_____ (Ю.В.Лукьянова)

